



BLOG FORMATION
AGENT DE SECURITE



www.Formation-Agent-Securite.net (FAS)

Série FAS
préparer et réussir son examen
Quizz N°6 : QCM SSIAP1

Dans ce document :
Synthèse des questions
QCM
Feuille de réponses
Réponses

Ce QCM vous est offert par
le centre de formation IESC
www.iesc.fr

Synthèse des questions

Question 1 : Quel est l'agent extincteur le plus efficace pour éteindre un feu de gazoil ?

Question 2 : Quelle est la meilleure approche pour éteindre un feu de gaz ?

Question 3 : Comment appelle-t-on la voie permettant aux véhicules de secours d'accéder au bâtiment ?

Question 4 : Un ERP est isolé par rapport à un tiers à partir de :

Question 5 : Combien existe-t-il de catégories d'ERP ?

Question 6 : Parmi les établissements suivants, le ou lesquels sont des ERP ?

Question 7 : Parmi les chapitres suivants lesquels relèvent du règlement du 25 juin 1980 modifié?

Question 8 : Quelle est la superficie maximale d'un compartiment d'un IGH ?

Question 9 : Quelle est la distance qui caractérise le volume de protection autour d'un IGH ?

Question 10 : Quelle est la règle d'implantation d'un IGH par rapport à un centre de secours principal ?

Question 11 : Combien de solutions de désenfumage sont expliquées dans le règlement de sécurité relatif aux IGH ?

Question 12 : Où sont implantées les colonnes sèches en IGH ?

Question 13 : Quel est le principe de fonctionnement d'un détecteur thermovélocimétrique?

Question 14 : Que signifie le terme "S.D.I." ?

Question 15 : En ERP, où se trouve le Dispositif de Commande Manuelle (tirez-lachez) de mise en fonction du système de désenfumage naturel d'un escalier ?

Question 16 : Vous faites une ronde, vous sentez une odeur suspecte, que faites vous ?

Question 17 : Vous faites une ronde on vous prévient d'une détection, immédiatement, vous :

Question 18 : Qu'est-ce qu'un registre de sécurité ?

Question 19 : Quelles sont les actions à entreprendre lors d'une ronde d'ouverture ?

Question 20 : Au cours d'une intervention, que fait-on de l'extincteur après l'avoir utilisé ?

Quizz n°6 : QCM SSIAP1

Question 1 : Quel est l'agent extincteur le plus efficace pour éteindre un feu de gazoil ?

- 1 - l'eau
- 2 - le CO2
- 3 - la poudre
- 4 - l'azote
- 5 - la couverture
- 6 - aucune des réponses précédentes

Question 2 : Quelle est la meilleure approche pour éteindre un feu de gaz ?

- 1 - utiliser de l'eau
- 2 - utiliser de le CO2
- 3 - utiliser de la poudre
- 4 - fermer la vanne de barrage
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 3 : Comment appelle-t-on la voie permettant aux véhicules de secours d'accéder au bâtiment ?

- 1 - voie périphérique
- 2 - voie principale
- 3 - voie engin
- 4 - voie d'approche

Question 4 : Un ERP est isolé par rapport à un tiers à partir de :

- 1 - 1 mètre
- 2 - 4 mètres
- 3 - 8 mètres
- 4 - 10 mètres
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 5 : Combien existe-t-il de catégories d'ERP ?

- 1 - 2 catégories
- 2 - 5 catégories
- 3 - 8 catégories
- 4 - 10 catégories
- 5 - Aucune des réponses précédentes

Question 6 : Parmi les établissements suivants, le ou lesquels sont des ERP ?

- 1 - un pavillon d'habitation
- 2 - un immeuble de 105 m
- 3 - une usine
- 4 - un magasin de vente de meubles
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 7 : Parmi les chapitres suivants lesquels relèvent du règlement du 25 juin 1980 modifié?

- 1 - MS
- 2 - CH
- 3 - DU
- 4 - GPL
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 8 : Quelle est la superficie maximale d'un compartiment d'un IGH ?

- 1 - 1000 m²
- 2 - 1500 m²
- 3 - 2000 m²
- 4 - 2500 m²
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 9 : Quelle est la distance qui caractérise le volume de protection autour d'un IGH ?

- 1 - 5 mètres
- 2 - 8 mètres
- 3 - 10 mètres
- 4 - 16 mètres
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 10 : Quelle est la règle d'implantation d'un IGH par rapport à un centre de secours principal ?

- 1 - 2 kilomètres
- 2 - 3 kilomètres
- 3 - 6 kilomètres
- 4 - 8 kilomètres
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 11 : Combien de solutions de désenfumage sont expliquées dans le règlement de sécurité relatif aux IGH ?

- 1 - 1 solution
- 2 - 2 solutions
- 3 - 4 solutions
- 4 - 5 solutions
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 12 : Où sont implantées les colonnes sèches en IGH ?

- 1 - dans les circulations
- 2 - dans les escaliers
- 3 - dans les sas
- 4 - dans les bureaux
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 13 : Quel est le principe de fonctionnement d'un détecteur thermovélocimétrique?

- 1 - vitesse d'élévation de la température dans un temps donné
- 2 - association de l'élévation de température et de fumées
- 3 - association de l'élévation de température et de flammes
- 4 - vitesse d'élévation de la température et détection de vapeurs combustibles
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 14 : Que signifie le terme "S.D.I." ?

- 1 - Système de Détection Infrarouge
- 2 - Système de Détection Informatisé
- 3 - Système de Détection Incendie
- 4 - aucune des réponses précédentes

Question 15 : En ERP, où se trouve le Dispositif de Commande Manuelle (tirez-lachez) de mise en fonction du système de désenfumage naturel d'un escalier ?

- 1 - en bas des escaliers
- 2 - près des moteurs de désenfumage
- 3 - au deuxième sous-sol
- 4 - dans les circulations horizontales communes
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 16 : Vous faites une ronde, vous sentez une odeur suspecte, que faites vous ?

- 1 - prévenez votre PC
- 2 - effectuez la levée de doute
- 3 - poursuivez votre ronde
- 4 - prévenez les sapeurs-pompiers
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 17 : Vous faites une ronde on vous prévient d'une détection, immédiatement, vous :

- 1 - rejoignez votre PC au plus vite
- 2 - effectuez la levée de doute
- 3 - poursuivez votre ronde et attendez les instructions
- 4 - prévenez les sapeurs-pompiers
- 5 - aucune des réponses précédentes

Question 18 : Qu'est-ce qu'un registre de sécurité ?

- 1 - un cahier sur lequel sont indiquées les dates des travaux d'aménagements**
- 2 - un registre contenant les installations de sécurité**
- 3 - un registre contenant les vérifications des moyens de secours**
- 4 - un registre contenant tout ce qui se passe journallement dans le bâtiment**
- 5 - aucune des réponses précédentes**

Question 19 : Quelles sont les actions à entreprendre lors d'une ronde d'ouverture ?

- 1 - condamner les issues de secours**
- 2 - mettre en fonction l'éclairage de sécurité**
- 3 - démarrer les groupes électrogènes**
- 4 - s'assurer de la vacuité des dégagements**
- 5 - aucune des réponses précédentes**

Question 20 : Au cours d'une intervention, que fait-on de l'extincteur après l'avoir utilisé ?

- 1 - on le couche**
- 2 - on le donne aux sapeurs-pompiers**
- 3 - on le remet sur son support pour ne pas encombrer**
- 4 - on le replombe et on le remet sur son support**
- 5 - aucune des réponses précédentes**

Feuille de réponses

Vous pouvez imprimer cette feuille en plusieurs exemplaires et l'utiliser pour répondre aux QCM de la série « Série FAS Quizz pour préparer et réussir son examen » disponible sur le blog www.formation-agent-securite.net

Question N°	Votre réponse	Question N°	Votre réponse
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

Réponses Quizz n°6 :

QCM SSIAP1

	COCHER (X) SI VOUS AVEZ MIS LA BONNE REPONSE
Q1 réponse(s) : 3	
Q2 réponse(s) : 4	
Q3 réponse(s) : 3	
Q4 réponse(s) : 3	
Q5 réponse(s) : 2	
Q6 réponse(s) : 4	
Q7 réponse(s) : 1, 2	
Q8 réponse(s) : 4	
Q9 réponse(s) : 2	
Q10 réponse(s) : 2	
Q11 réponse(s) : 2	
Q12 réponse(s) : 3	
Q13 réponse(s) : 1	
Q14 réponse(s) : 3	
Q15 réponse(s) : 1	
Q16 réponse(s) : 1 2	
Q17 réponse(s) : 2	
Q18 réponse(s) : 1, 2, 3	
Q19 réponse(s) : 4	
Q20 réponse(s) : 1	

Comptez le nombre de X pour connaître votre score

Retrouvez d'autres **Quizz** et ressources utiles sur
le **blog FAS** : www.Formation-Agent-Securite.net